

Aan: B&W en raadsleden Albrandswaard

Verzonden op 7 oktober 2022 naar: griffie@albrandswaard.nl

Rhoon, 5 oktober 2022

Geachte B&W en raadsleden gemeente Albrandswaard,

Raadsinformatiebrief Stationsstraat 4 – 3161 KP Rhoon - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 617959 Uw kenmerk: Contact: Mandy Mes-van den Wijngaard Bijlage(n): Doorkiesnummer: 010-5061813 E-mailadres: m.mes@bar-organisatie.nl Datum: 27 september 2022

Betreft: legionella sporthal Rhoon en sportzaal Portland.

Zo zijn we 4 jaar verder sinds 2019 zijn legionella probleem meldingen 2019,2020,2021,2022 met regelmaat deze in van de GGD het kan geen kwaad, nee zeker wel deze ziekte kan dodelijk zijn als er niet op tijd op wordt gereageerd bij mensen die longziekte en luchtweg ziektes of ouderen, longziekte is zo goed als vergelijkbaar met COVID19 wat veel verwarring kan geven.

Graag de nodige actie ondernemen om dit probleem definitief op te laten lossen onderschat de gevolgen a.u.b. niet. En laat cijfertjes achter de rug dat heft het echte probleem niet op.

Zie de vervolg pagina's voor meer informatie. Welzijn, gezondheid, en veiligheid staan boven alles.

Raadsinformatiebrief

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhon - T (010) 506 11 11 - E  
info@albrandswaard.nl

De gemeenteraad van Albrandswaard

**Uw brief van: Ons kenmerk: 47585**

Uw kenmerk: Contact: Mandy Mes  
Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 010-5061813  
E-mailadres: m.mes@bar-organisatie.nl

Datum: **1 februari 2019**

Betreft: **verhoogde legionellawaardes gemeten in sporthal Rhon**

**Uw brief van: Ons kenmerk: 154009**

Uw kenmerk: Contact: M. Mes-van den Wijngaard  
Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 010-5061813  
E-mailadres: M.Mes@albrandswaard.nl

Datum: **6 maart 2020**

Betreft: **Legionella sporthal Rhon**

Hier **volgt** een brief op aan mij X gericht.

**Uw brief van: 13 september 2020 Ons kenmerk: 203954**

Uw kenmerk: - Contactpersoon: Mevrouw M. Mes Bijlage(n): - Team: Exploitatie en Verhuur  
Doorkiesnummer: 010-5061813  
E-mailadres: vastgoed@bar-organisatie.nl Datum: 21 september 2020

**Rhon, 19 november 2021**

Geacht college,

Een waarschuwing betreffend de legionella problemen in het algemeen en deel inhoud van de  
brieven GGD.

**16. Raadsinformatiebrief 2021 408897 inzake Verhoogde legionellawaardes gemeten in sportzaal**

**Portland.**

In de voorgaande jaren de aangemerkte brieven door u behandelt en door mij volop met adviezen  
neergezet.

Daarbij 2 opmerkingen:

**Op het bericht 6 maart 2020 is door u een brief over sporthal Rhoon aan mijn adres gestuurd op 13 september 2020 zie bijdrage. De copy van de brief. Daar waarin staat.**

De collega van burgemeester en wethouders heeft na de tweede melding van legionella in sporthal Rhoon besloten om grote delen van het waterleidingsysteem aan te laten passen om te voldoen aan de nieuwste versie van de NEN1006 en bijbehorende normen. Tijdens de sluiting van de sporthal als gevolg van COVID L9 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en gekeurd door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf was hetzelfde bedrijf verantwoordelijk voor de uitvoering en keuring? Zo niet, dan moet voorgaande meervoud zijn. De drinkwaterinstallatie voldoet hiermee aan de allernieuwste voorschriften NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties".

### **Mijn vraag hierop**

Is dat ik niet twijfel aan de vakkundigheid van het bedrijf daar kan ik niet over oordelen maar alles kan gedaan zijn volgens BRL6010 en NEN 1006 maar het zal wel de nodige kosten zijn die eraan verbonden zijn om alles vrij te krijgen van Legionella want als de spoelinstallatie die er zit begrijp ik ook nog automatisch geregeld zou ik het bedrijf toch aanspreken wat het echte probleem is van de oorzaak legionella wat elders in een DWL installatie kan ontstaan door leidingen die bijvoorbeeld door warme delen zijn aan gebracht zonder bijvoorbeeld isolatie deze delen worden nooit gespoeld dat is mijn vermoeden maar ook daar kan ik niet over oordelen. En het verhaal van de GGD is geen eerlijk verhaal Legionella is ook een longziekte probleem hetzelfde als de Covid dat kan in deze tijden verwarring scheppen, en legionella kan nog steeds dodelijk zijn al is het een persoon en dat is een teveel.

Nog een tip voor de betreffende wethouder ga eens bij uw buurgemeentes praten hoe zij het oplossen en wat zij ermee doen. Ook zij kunnen er niet om heen om te zeggen het is mag en kan want de GGD zegt? We hebben het over mensen die er zwaar ziek van kunnen worden en zelfs kunnen sterven.

Dan de brief 19 november 2021 sporthal Portland die brief is bij u bekend is ook naar mij toegezonden maar helaas kan deze niet vinden, daar heb ik ook niet meer op gereageerd een opmerking daarin staat iets wat voor mij zeer vreemd was dat ging over het spoelen van de leidingen was geen probleem want de werkster waren regelmatig aanwezig en spoelde de leidingen? De werksters? Met alle respect dat kan gewoon niet onverantwoord.

Dan zijn we in 2022 beland 3 volle jaren verder.

In feite achter de feiten aanwandelen en geld blijven verspillen dat er na 3 volle jaren niets is veranderd Veiligheid heeft alle voorrang op alles.

Tot zover mijn verhaal het afwachten is het echt oplossen van dit probleem en nogmaals informeer goed welk bedrijf je in huis haalt. Ik zou graag op de hoogte willen blijven van wat ermee gaat gebeuren.

Met vriendelijk groet,

X  
X  
X